

保育園チェックリスト

－ 施設・設備編 －

No.1

点検日		点検者				
場 所	点 検 内 容 例			チエック	処置	報告
靴ぬぎ場	床面	滑りやすくなっていないか。				
		破損していないか。				
		ささくれているか。				
	靴箱	グラグラして倒れやすくないか。				
		破損していないか。				
		子供の流れにあっているか。				
配置、数は適切か。						
廊下・テラス	破損していないか。					
	滑りやすくなっていないか。					
	ささくれはないか。					
	非常時に邪魔になる物はないか。					
	敷物、人工芝等に破損はないか。					
	ガラス、釘等は落ちていないか。					
	消火器は安全に設置してあるか。					
階段	手すりはゆるんでいないか。					
	つまづきやすい物はないか。					
	安全柵はあるか。(2階に乳児がいる場合)					
トイレ	破損していないか。					
	滑りやすくなっていないか。					
	水がたまっていないか。					
	すのこはささくれているか。					
	消毒液は子供の届く所においていないか。					
調理室	かぎはかかっているか。					
	コンロは周囲と適切な距離を保っているか。					
	熱湯入りのやかん等が放置されていないか。					
	包丁等が出したままになっていないか。					

場 所		点 検 内 容 例	チエック	処置	報告
保 育 室 ・ 教 室	床面	破損していないか。			
		滑りやすくなっていないか。			
		ささくれはないか。			
	窓	ガラスは破損していないか。			
		窓枠は破損していないか。			
		窓枠がはずれやすくなっていないか。(木製)			
		窓から身を乗り出せる台になる物はないか。			
	出入口	戸の開閉はスムーズか。			
		危険な物、不要な物はないか。			
		非常口表示灯は消えていないか。			
	棚	破損していないか。			
		グラグラして倒れやすくないか。			
		ネームプレートや金具が浮き上がっていないか。			
		上に置いてある物は落ちないか。			
	机 ・ 椅子	破損していないか。			
		ささくれはないか。			
		釘や金具が出ていないか。			
	教具等	破損していないか。			
ハシやカッター等危険な物は放置していないか。					
プラグ等は子供の手の届く所にないか。					
暖房具	可燃物が近くにないか。 (上方 1.5m、前方 1.5m、側方 1m 以上)				
	高熱部がむきだしになっていないか。				
	換気装置はついているか。				
	耐震消火装置がついているか。(ストーブ)				
手 足 洗 い 場	床面	破損していないか。			
		滑りやすくなっていないか。			
	器具	コック等は壊れていないか。			
		排水がつまっていないか。			
		石鹸は備えてあるか。			

場 所		点 検 内 容 例	チエック	処置	報告
避 難 路	非常口	2つ以上あるか。			
		屋外に直接通じているか。			
		段差やつまづきやすい物はないか。			
		内側から鍵なしで開けることができるか。			
	通路	道路や空き地につながっているか。			
門 ・ へい い	門	幅が 1.5m 以上あるか。			
		障害物や可燃物はないか。			
		破損していないか。			
	へい い	開閉はスムーズにできるか。			
		子供が勝手に出入しない措置をしているか。			
		破損していないか。			
園 庭	遊具	生け垣はくぐり抜けできないか。			
		よじ登れないようになっているか。			
	その他	遊具間の距離は適切か。			
		安全柵は破損していないか。			
		ガラスや金属の破片が落ちていないか。			
そ の 他		排水溝の蓋は破損していないか。			
		庭とテラス・門等の境界は明確か。			
		LPガスのボンベは固定してあるか。			
		配管等は腐蝕していないか。			
		焼却炉は建物と離れているか。			
		焼却炉の近くに可燃物はないか。			

保育園チェックリスト

－ 遊具編 －

No.4

点 検 内 容 例		チエック	処置	報告
滑 り 台	溶接部分が離れていないか。			
	滑り面に磨耗、腐蝕、ささくれ等はないか。			
	固定したコンクリートが露出しすぎていないか。			
	地表近くの部分に腐蝕はないか。			
	滑り降りた所に障害物はないか。			
	滑り台に縄等が引っかかれていないか。			
	登り段が破損していないか。			
ブ ラ ン コ	踊り場や手すりがグラグラしないか。			
	周囲に安全柵は設置されているか。			
	柵はブランコの振幅範囲を十分カバーしているか。			
	鎖や座り板等に、磨耗や腐蝕はないか。			
	回転部分は磨耗していないか。			
	回転部分には注油しているか。			
	固定部分のコンクリートは露出しすぎていないか。			
雲 梯	支柱の地表近くの部分は腐蝕していないか。			
	ボルトはゆるんでいないか。			
	溶接部分が離れていないか。			
	脚部は腐蝕していないか。			
ジ ャ ン グ ル ジ ム	固定部分のコンクリートは露出しすぎていないか。			
	真下や周囲に障害物はないか。			
	ひも等は引っかかれていないか。			
	溶接部分が離れていないか。			
	ボルトはゆるんでいないか。			
ジ ャ ン グ ル ジ ム	脚部は腐蝕していないか。			
	固定部分のコンクリートは露出しすぎていないか。			
	頂上の装飾部はグラグラしていないか。			

点 検 内 容 例		チエック	処置	報告
飛 び 箱	最上部の帆布部分は破損していないか。			
	重ね部分はグラグラしないか。			
	四隅が破損していないか。			
	止め金具が出すぎていないか。			
平 均 台	ささくれはないか。			
	破損していないか。			
	接合部分はグラグラしないか。			
	脚部はグラグラしないか。			
	真下や周辺に障害物はないか。			
マ ッ ト	帆布部分は破損していないか。			
	穴あきやほつれはないか。			
	小石等の異物はないか。			
ト ラ ン ポ リ ン	帆布部分は破損していないか。			
	溶接部分は破損していないか。			
	スプリングがはずれていないか。			
	スプリングの先端が飛び出していないか。			
	水平な面に置かれているか。			
	真下や周辺に障害物はないか。			
	使用中の人数は適切か。			
プ ル	滑りやすくなっていないか。			
	水に浮遊物、沈殿物はないか。			
	ガラス、金属等の危険物はないか。			
	排水溝に引き込まれないように措置しているか。			
	水の深さ、温度は適切か。			
	水遊び器具は破損していないか。			
	シャワーや目の洗浄器は清潔で、正常に動くか。			